



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Прохладному и Прохладненскому району
ул. Канкавы, б/н, с.п. Прималкинское, КБР, 361016
Телефон/факс 8 (86631)7-10-73
Телефон доверия 8(8662)39-99-99
e-mail: ugpnkbr4@mail.ru

Директору
МБОУ «Гимназия №6»

Дынникову Сергею Федоровичу

« 04 » 04 2023 № 4-1/355

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 04 » апреля 2023 г.

с. п. Прималкинское

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому УНДПР ГУ МЧС России по КБР, полковник внутренней службы Кумыков Асланбек Альбиевич рассмотрев постановление прокурора о возбуждении административного дела № б/н от «17» марта 2023 г. по делу об административном правонарушении и материалы на должностное лицо заведующую дошкольным отделением №17 МБОУ «Гимназия №6» Савинову Галину Ивановну (ненужное зачеркнуть) фамилия, имя, отчество лица в отношении которого вынесено постановление по делу) «01» марта 2023 г. в «10» час. «00» мин. в здании и помещениях дошкольного отделения №17, (указать дату, время, место совершения) МБОУ «Гимназия №6» расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Петренко, д. 82 административного правонарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу)

нарушил (о(а)) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»; Федерального закона ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

а именно: Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

В помещениях групп «Рыжий кот» и «Совушка» расположенные на втором этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный

МБОУ «Гимназия №6»
Вход. № 11
« 13 » 04 2023 г.

выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97;

Складское здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, п. 4 НПБ 110-03;

Ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах надежно не прикреплены к полу к полу, п. 31 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности шлейфов № 1,15,17,19 п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

В коридоре на первом этаже здания и в подвальном помещении учреждения допускается эксплуатация распределительных коробок без защитных крышек, п. 35 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

Пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении закрыты защитными колпаками. (пожарные извещатели при пожаре своевременно не сработают на сигнал «пожар»), п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

чем совершил (о (а)) административное правонарушение, предусмотренное частями 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

Принять меры для обеспечения здания и территория источниками внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

В помещениях групп «Рыжий кот» и «Совушка» расположенные на втором этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, принять меры по установке вторых эвакуационных выходов, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97;

Принять меры для оборудования складского здания автоматической пожарной сигнализацией, п. 4 НПБ 110-03;

Запретить использование ковровых дорожек на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах надежно не прикрепленных к полу, п. 31 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

Организовать работы по своевременному ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

Запретить эксплуатацию распределительных коробок без защитных крышек, п. 35 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

Снять защитные колпаки с пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

В соответствии с ч.2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, ФИО лица, вынесшего представление)

и Прохладненскому району Кумыков А.А.

Представление получил

« 09 » 09 2023 г.

Представление направлено

(подпись, законного представителя юридического лица,
(защитника), должностного лица)

/ Дынников С.Ф. /

(ФИО)

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – (8-8662) 39-99-99.