



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО

ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Гагарина, 35, г. Прохладный, КБР, 360140



Директору МБОУ «Гимназия № 6»
г.о. Прохладный

Дынникову С.Ф.

10.01.23 № 9-14-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры республики об организации надзорного сопровождения прохождения отопительного сезона 2022/2023 года и защиты прав граждан в сфере теплоснабжения совместно с ТО Управление Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном проведена проверка соблюдения температурного режима в социально значимых объектах.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том выполняться требования санитарного законодательства.

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ч. 1 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Проведенной проверкой установлено, что микроклимат в дошкольном отделении № 11 МБОУ «Гимназия № 6» г. Прохладного не соответствует таблице 5.34 «Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21.

МБОУ «Гимназия № 6»

Вход. № 41

« 20 » 01 2023

Прокуратура г. Прохладного (КБР)
№ Прд-20830003-17-23/-20830003

ПГ № 019997

Вышеуказанные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подтверждается экспертным заключением к протоколу измерений физических факторов ФФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном от 12.01.2023.

Условием, послужившим совершению указанных нарушений, явилось ненадлежащее знание работниками ДО № 11 МБОУ «Гимназия № 6» законодательства, регламентирующего их права и обязанности, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению указанных выше нарушений закона и недопущению впредь подобных им.

2. Устранить нарушения санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21, путем приведения микроклимата в помещениях дошкольного отделения № 11 МБОУ «Гимназия № 6» г. Прохладного в соответствие с таблицей 5.34 «Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. По изложенным в представлении фактам нарушений закона провести проверку, по результатам которой рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц.

4. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора города для обеспечения участия сотрудника прокуратуры при его рассмотрении.

5. О принятых мерах и результатах рассмотрения представления информировать прокуратуру города письменно в месячный срок, с приложением документов, подтверждающих рассмотрение.

И.о. заместителя прокурора города
младший советник юстиции

А.А. Степанов