



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО

ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Гагарина, 35. г. Прохладный, КБР, 360145



Директору МБОУ «Гимназия № 6»

Дынникову С.Ф.

ул. Ленина 76, г. Прохладный, КБР

24.03.2022 9 № 14-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
Федеральных законов от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»

Прокуратурой города Прохладного по поручению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, совместно: ОНД МЧС по г. Прохладный и Прохладненского района, проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности дошкольных учреждений г.о. Прохладный КБР.

В соответствии п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) образовательные организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Подпунктом 2 ч. 6 ст. 28 Закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в

МБОУ «Гимназия № 6»

Вход. №

224

« 31 »

03

2022г.

ПГ № 017738



Прокуратура г. Прохладного (КБР)
№ 9-14/Прдп347-22-20830003

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Между тем, под противодействием терроризму в соответствии с п. 4. ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц в том числе, по предупреждению терроризма, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Одним из основных принципов противодействия терроризму, согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ, является приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п.п. «д» п.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года (далее – Концепция противодействия терроризму в РФ) одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Финансовое обеспечение противодействия терроризму, согласно пункту 40 Концепций, осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов.

Пунктом 42 Концепции установлено, что расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие в образовательных учреждениях.

Проведена проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в ДО № 6 МБОУ «Гимназия № 6», в ходе которой выявлены следующие нарушения:

1. Для покрытия пола на путях эвакуации второго этажа здания применены горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью, п. 6.25 СНиП 21-01-97*; статья 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. В помещениях групп (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход из двух групп на втором этаже здания, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97.

В ДО № 11 МБОУ «Гимназия № 6»:

1. Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
2. В помещениях групп (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход из двух групп на втором этаже здания, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97.
3. Складское здание не оборудована автоматической пожарной сигнализацией, п. 4 НПБ 110-03.
4. Не обеспечивает дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны в полном объеме ввиду отсутствия системы АПС в складском здании, ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Складское здание не обеспечено достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами положенности, п. 60 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

В ДО № 17 МБОУ «Гимназия № 6»:

1. Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
2. Не обеспечивает дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны в полном объеме, со всех помещений здания, ввиду отсутствия системы АПС в подвальном помещении, ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. В помещениях групп (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход из двух групп на втором этаже здания, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97.
4. В помещениях подвала допускается хранение мебели, оборудования и других предметов, п. 16 «б» ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Изложенные нарушения требований действующего законодательства являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами образовательного учреждения своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства, что недопустимо в дальнейшем и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению их впредь.

2.Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

3.Рассмотреть представление с обязательным участием представителя прокуратуры города Прохладного, заблаговременно известив прокурора города о времени и месте его рассмотрения.

4.О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.

В соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», требования, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. прокурора города
советник юстиции

Р.В. Текушев