



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО
ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

Директору МБОУ «Гимназия №6»

Киселевой О.Н.

ул. Ленина, 76
г. Прохладный, КБР
361000

ул. Гагарина, 35, г. Прохладный, КБР, 361045

14.08.2024

№ 9-14-2024/прдп1196

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города проведена проверка готовности объектов к размещению и работе избирательных участков на предмет соответствия требованиям о социальной защите инвалидов, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства и состояния антитеррористической защищённости.

Установлено, что в соответствии с Постановлением местной администрации г.о. Прохладный КБР от 22.12.2023 № 1424 «Об образовании избирательных участков на территории городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», расположение избирательного участка № 241 определено на территории МБОУ «Гимназия №6», по адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 76.

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ) определяет основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.

Согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 67-ФЗ, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума образуются избирательные участки, участки референдума.

В соответствии со ст. 61 Закона № 67-ФЗ, помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования.

Прокуратура г. Прохладного (КБР)
№ 9-14-2024/Прдп1196-24-20830003

ПГ № 023047

Помещения и находящееся в нем оборудование, должны соответствовать установленным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, быть удобными и доступными для избирателей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (далее - Правила № 1479), установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- Закон № 123-ФЗ), принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 (ред. от 05.03.2022) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - Требования № 1006), установлены требования обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория)).

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона здание МБОУ «Гимназия №6» не оборудовано системой дублирования сигнала о срабатывании сигнала о срабатывании автоматической пожарной пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны (ч.7 ст. 83 Закона №123-ФЗ)

не организовано проведение проверок источников внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 Правил № 1479);

не организовано проведение проверок источников наружного водопровода противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 Правил № 1479);

нет речевого оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений) (пп. «д» п. 21 Требований № 1006).

нет электронной проходной с быстро открываемым ограждением средств снижения скорости при въезде на объект (территорию) и (или) против таранным устройством для оснащения въездов на объект (территорию) (п. 27 Требований № 1006).

нет антивандального шлагбаума (технического комплекса, включающего в себя управляемые турникеты с установкой ПО (контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) (п. 27 Требований № 1006)

Выявленные нарушения подлежат устранению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению указанных нарушений и недопущению впредь подобных им.
2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора города для обеспечения участия сотрудника прокуратуры при его рассмотрении.
4. О принятых мерах и результатах рассмотрения представления информировать прокуратуру города письменно в месячный срок, с приложением документов, подтверждающих рассмотрение.

Прокурор города
старший советник юстиции



М.Х Каров



КУРЫТ ШЦЭНЫГЪЭ ШРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГҮЭХУЩАШЭ
«Гимназиe № 6»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»

ПРИКАЗ

от « 22» августа 2024 г.

№ 4612-ОД

г. Прохладный

«О дисциплинарном взыскании»

На основании представления прокуратуры г. Прохладного КБР от 14.08.2024 года № 9-14-24-прдп1196 «Об устранении нарушений требований законодательства социальной защиты инвалидов, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства и состояния антитеррористической защищенности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание Юртайкиной Е.В., заместителю директора по АХР и КБОП МБОУ «Гимназия № 6» за то, что в нарушение Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о противопожарной безопасности» (далее закон №123-ФЗ), Постановление правительства от 02.08.2019г. №1006 (ред.от 05.03.2022г)» об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов(территорий) Министерства(далее – Требования №1006), установлены требования обязательные для выполнения организационных, инженерно-технических. правовых и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.
2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части и комплексной безопасности образовательного процесса Юртайкиной Е.В. устранить выявленные нарушения, согласно представлению прокуратуры г. Прохладного КБР от 14.08.2024 года № 9-14-24-прдп1196 «Об устранении нарушений требований законодательства в сфере инженерно-технических правовых и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности» и подготовить официальный ответ в прокуратуру в письменном виде в срок до 14.09.2024г.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.Н. Киселева

С приказом ознакомлена
Юртайкина Е.В.





КУРЫТ ЦЦЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ
 1УЭХУЩІАПІЭ «Гимназиe X° 6»
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия Ха 6»

361045, г. Прохладный, ул. Ленина 76
 Кабардино-Балкарская Республика
 ОКПО 43598752 ,ОГРН 1020701190707

Тел.: (86631)4-54-59
 Эл. почта: proh.gim6@yandex.ru
 ИНН 0709006041, КПП 071601001

Исх. №
 На № 914-24/предп. 1196 от 14.08.2024 г.

от «26»августа 2024 г.

Прокурору города Прохладного
 Старшему советнику юстиции Карову
 М.Х.

На представление Прокуратуры г. Прохладного № 9-14-24 №1196 от 14.08.2024 об устранении нарушений требований федерального законодательства о противодействии терроризму в МБОУ «Гимназия №6» сообщаем следующие результаты рассмотрения:
 - данное представление рассмотрено с участием помощника прокурора г. Прохладного Самохваловой Е.В.:

Указанные в постановлении нарушения	Принятые меры
<p>1.Нарушение требований Федерального Закона от 22.07.2008г №123-ФЗ о неподключении оборудования системой дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны</p> <p>2.Нарушение п.50 Правил №1479 Постановление Правительства РФ от16.09.2020г «не организовано проведение проверок источников внутренних и наружных водопроводов противопожарного водоснабжения(пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 1 раза в год и 2 раза год соответственно, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» «Требований к</p>	<p>1. Заключен контракт №74 от 02.04.2024г. с ООО противопожарная безопасность «Исток» о проведении услуг по обслуживанию пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре с соблюдением государственных стандартов, правил, нормативов и инструкций в МБОУ «Гимназия№6», неоднократно были предприняты действия для вызова специалистов по устранению неполадок, о чем составлена телефонограмма в 10ч.09мин .20.08.2024г;</p> <p>2.Организовано проведение проверок источников внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (копия акта от 12.03.2024г и журнала прилагается); - организовано проведение проверок источников наружных водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (копия акта от 12.07.2024г и журнала прилагается);</p> <p>3. На имя главы местной администрации городского округа Прохладный направлено письмо исх. №518 от 08.08.2024 года и №533 от 21.08.2024года, на выделение бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж системы речевого оповещения в случае</p>

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Федеральный Закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(Закон №123-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 .

3. Отсутствует речевое оповещение работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории). О порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий(сооружений) (пп. «д» п.21 требований №1006);

4.Отсутствие антивандального шлагбаума (технического комплекса, включающего в себя управляемый турникет с установкой программного обеспечения (контрольно-пропускной пункт при входе(въезде) на территорию объекта), средства снижения скорости, противотаранные устройства.

возникновения чрезвычайной ситуации в здании МБОУ «Гимназия№6»(копия письма прилагается);

4. На объекте МБОУ «Гимназия №6» требуется установка антивандального шлагбаум (технический комплекс, включающий в себя управляемый турникет с установкой программного обеспечения (контрольно-пропускной пункт при входе(въезде) на территорию объекта), средства снижения скорости, противотаранные устройства. На имя главы местной администрации городского округа Прохладный направлено письмо исх. №531 от 16.08.2024 года, на выделение бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж антивандального шлагбаума и (технический комплекса, включающий в себя управляемый турникет с установкой программного обеспечения (контрольно-пропускной пункт при входе(въезде) на территорию объекта), средства снижения скорости, противотаранные устройства. (копия письма прилагается)

За ненадлежащее исполнение обязанностей, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г. Прохладного, применено дисциплинарное взыскание к Юртайкиной Е.В., Зам директора по АХР и КБОП МБОУ «Гимназия №6» (Приказ № 461/2 от 22.08.2024 г.). Приказ прилагается.

Директор МБОУ «Гимназия №6»

О.Н. Киселева

исп. Юртайкина Е.В.,
Зам директора по АХР и КБОП
МБОУ «Гимназия №6»

Тел.8(86631)4-54-42, 8-910-312-84-95

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по рассмотрению Представления прокуратуры города Прохладного от 26.08.2024г №9-14-24/прдп 1196-24 об устранении нарушений требований Федерального Закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(Закон №123-ФЗ).

г. Прохладный 26.08.2024 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений требований Федерального Закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(Закон №123-ФЗ).

Присутствовали:

1. Помощник прокурора города – Самохвалова Е.В.
2. Юргайкина Е.В. - заместитель директора по АХР
3. Шадова А.Б.- заместитель директора по УВР
4. Ковальчук.- специалист по закупки

Слушали: Помощника прокурора г. Прохладного Самохвалову Е.В., о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, отраженных в Представлении Прокуратуры города Прохладного 26.08.2024г №9-14-24/прдп 1196-24

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1.1. В МБОУ «Гимназия №6»

1.2 То, что в соответствии с постановлением местной администрации г.о. Прохладный КБР от 22.12.2023г №1424 «Об образовании избирательных участков на территории городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», расположение избирательного участка №241 определено на территории МБОУ «Гимназия №6», по адресу г. Прохладный, ул. Ленина, д.76.

В силу Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г» Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ определяет основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие в выборах и референдумах. Проводимых на территории РФ в соответствии с конституцией РФ, федеральными законами, конституциями. (уставами), законами субъектов РФ. Уставами муниципальных образований.

Согласно ч.1 ст.16 Закона №67-ФЗ для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума образуются избирательные участки. Участки референдума.

В соответствии со ст.61. Закона №67-ФЗ помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования.

Помещения и находящееся в нем оборудование. Должны соответствовать установленным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, быть удобными и доступными для избирателей. в том числе и для лиц с ограниченными возможностями.

Нарушение п.50 Правил №1479 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г «не организовано проведение проверок источников внутренних и наружных водопроводов противопожарного водоснабжения(пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 1 раза в год и 2 раза год соответственно, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Самохвалова
27.08.2024

Федеральный Закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(Закон №123-ФЗ), принят с целью защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического урегулирования в области пожарной безопасности, устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям. Производственным объектам, пожарно-технической продукции общего назначения.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов, проведенной проверкой установлены следующие нарушения:

- Нарушение требований Федерального Закона от 22.07.2008г №123-ФЗ о неподключении оборудования системой дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны;
- Нарушение п.50 Правил №1479 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г «не организовано проведение проверок источников внутренних и наружных водопроводов противопожарного водоснабжения(пожарных кранов);
- Отсутствует речевое оповещение работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории). О порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий(сооружений) (пп. «д» п.21 требований №1006;
- Отсутствие антивандального шлагбаума (технического комплекса, включающего в себя управляемый турникет с установкой программного обеспечения (контрольно-пропускной пункт при входе(въезде) на территорию объекта), средства снижения скорости, противотаранные устройства.

Вышеизложенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами образовательного учреждения своих служебных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

1.6 Данные нарушения Федерального законодательства имеют место быть.

2. Настоящее Представление является обоснованным и подлежит исполнению в указанный срок.


3. По состоянию на 26.08.2024 г. В МБОУ «Гимназия №6» приняты следующие меры:

- Заключен контракт №74 от 02.04.2024г. с ООО противопожарная безопасность «Исток» о проведении услуг по обслуживанию пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре с соблюдением государственных стандартов, правил, нормативов и инструкций в МБОУ «Гимназия №6», неоднократно были предприняты действия для вызова специалистов по устранению неполадок, о чем составлена телефонограмма в 10ч.09мин .20.08.2024г;
- Организовано проведение проверок источников внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (копия акта от 12.03.2024г и журнала прилагается);
- организовано проведение проверок источников наружных водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (копия акта от 12.07.2024г и журнала прилагается);
- на имя главы местной администрации городского округа Прохладный направлено письмо исх. №518 от 08.08.2024 года и №533 от 21.08.2024года, на выделение бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж системы речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании МБОУ «Гимназия №6»(копия письма прилагается);

- на имя главы местной администрации городского округа Прохладный направлено письмо исх. №531 от 16.08.2024 года, на выделение бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж антивандального шлагбаума и (технический комплекса, включающий в себя управляемый турникет с установкой программного обеспечения (контрольно-пропускной пункт при входе(въезде) на территорию объекта), средства снижения скорости, противотаранные устройства. (копия письма прилагается)4.


За ненадлежащее исполнение обязанностей, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г.Прохладного, применить дисциплинарное взыскание к заместителю директора по АХР Юртайкину Е.В.

Присутствовали:


_____ Самохвалова Е.В.


_____ Шадова А.Б.


_____ Ковальчук Б.П.


_____ Юртайкина Е.В.



КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГЪЭХУЩАПЭ
 «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НЕОБХОДИМО БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «Гимназия № 6»

Исх. № 533

«21» августа 2024 г.

Главе местной администрации
 Городского округа Прохладный КБР
 Архангельскому В.Н.

Уважаемый Николаевич!

Просим Вас рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в размере 231082 (Двести тридцать одна тысяча восемьдесят два рубля) 00 коп. для приобретения и монтажа системы речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании МБОУ «Гимназия №6»

Копии локальных сметных расчетов на проведение необходимых работ прилагаем.

Приложение на 4 стр. в 1 экз.

Директор



О.Н. Киселева

«СОГЛАСОВАНО»
 Начальник МУ «Управление
 образования местной
 администрации
 г.о. Прохладный КБР»
 Ворон

Местная администрация
 городского округа Прохладный
 Кабардино-Балкарской Республики
 26.08.24г.



КУРЫТ ЩІЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГЪЭХУЩАПИЭ
«Гимназие № 6»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»

Исх. № 518

«08» августа 2024 г.

Главе местной администрации
Городского округа Прохладный КБР
Архангельскому В.Н.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Просим Вас рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в размере 231082 (двести тридцать одна тысяча восемьдесят два) руб.00 для приобретения и монтажа системы речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании МБОУ «Гимназия № 6»

Копии локальных сметных расчетов на проведение необходимых работ прилагаем.

Приложение на 4 стр. в 1 экз.

Директор



О.Н. Киселева

Местная администрация
городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики

8.08.24г.

АКТ
проверки технического состояния пожарного гидранта
противопожарного водоема



12.03 2024г.

г. Александров

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ПСЧ Копышевский район
(должность, фамилия, имя, отчество)

ст. с.м. в.с.м. А.Н. Гусов с одной стороны

и представитель МБОУ, Гимназия № 6
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)


_____ с другой стороны

составили настоящий акт в том, что в период с _____ по _____
произведена проверка технического состояния источников противопожарного
водоснабжения.

Всего проверено 9 шт.
(количество ПВ, ПГ)

Из них неисправны - 0

Подписи: [Signature] А.Н. Гусов
[Signature] М. Копышев



КУРЫТ ЩЭНЫГЭЭ ЩРАГЭГБУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГУЭХУЩАПЭ
 «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «Гимназия № 6»

Исх. № 533

«21» августа 2024 г.

Главе местной администрации
 Городского округа Прохладный КБР
 Архангельскому В.Н.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Просим Вас рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в размере 31082 (Двести тридцать одна тысяча восемьдесят два рубля) 00 коп. для приобретения и монтажа системы речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании МБОУ «Гимназия №6»

Копии локальных сметных расчетов на проведение необходимых работ прилагаем.

Приложение на 4 стр. в 1 экз.

Директор



О.Н. Киселева

«СОГЛАСОВАНО»
 Начальник МУ « Управление
 образования местной
 администрации
 г.о. Прохладный КБР»
 Ворон

Местная администрация
 городского округа Прохладный
 Кабардино-Балкарской Республики

26.08.24г.



КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛНЭ БЮДЖЕТНЭ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназии № 6»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»

Исх. № 518

«08» августа 2024 г.

Главе местной администрации
Городского округа Прохладный КБР
Архангельскому В.Н.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Просим Вас рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в размере 231082 (двести тридцать одна тысяча восемьдесят два) руб.00 для приобретения и монтажа системы речевого оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании МБОУ «Гимназия № 6»

Копии локальных сметных расчетов на проведение необходимых работ прилагаем.

Приложение на 4 стр. в 1 экз.

Директор



О.Н. Киселева

Местная администрация
городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики

8.08.24







УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия № 6»
Киселева О.Н.
2024 года

АКТ
проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

в составе председателя директора Киселевой О.Н. и членов комиссии заместителя директора по АХЧ Ковальчук, учителя физкультуры Петухова А.П., специалиста по кадрам Иванющенко И.И. в соответствии с п.2.4.2-2.4.3 правил пожарной безопасности провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии:		О.Н. Киселева
Члены комиссии:		Ковальчук Б.П.
		А.П. Петухов
		И.И. Иванющенко



КУРЫТ ШЭЭНЫГБЭ ШРАГЬЭГБЭЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ТУ ЭХУЦЦАЛЭ
 «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УчРЕЖДЕНИЕ
 «Гимназия № 6»
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «Гимназия № 6»

Исх. № 031

« 16 » августа 2024 г.

Главе местной администрации
 Городского округа Прохладный КБР
 Архангельскому В.Н.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Просим Вас рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в размере 176600 (Сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) 00 коп. для приобретения антивандального шлагбаума, так в рамках приемки комиссии и оценки готовности МБОУ «Гимназия №6» к началу 2024-2025 учебного года установлено, что на объекте отсутствует данный шлагбаум (технический комплекс, включающий в себя управляемый турникет с установкой программного обеспечения (контрольно-пропускной пункт при входе(въезде) на территорию объекта), средства снижения скорости, противотаранные устройства, защищающая от террористических угроз и незаконного вторжения в учреждение (коммерческое предложение прилагается).

Приложение на 4 стр. в 1 экз.

Директор



О.Н. Киселева

Местная администрация
 городского округа Прохладный
 Кабардино-Балкарской Республики

16.08.24

«СОГЛАСОВАНО»
 Начальник МУ « Управление
 образования местной
 администрации
 г.о. Прохладный КБР»

Ворон

Содержание журнала

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	
I.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. (п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ)	3
II.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (п.30 Правил противопожарного режима в РФ)	4
III.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. (п.42 Правил противопожарного режима в РФ)	5
IV.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. (п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ)	6
V.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. (п.43 Правил противопожарного режима в РФ)	7
VI.	Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). (п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ)	8
VII.	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. (п.50 Правил противопожарного режима в РФ)	9
VIII.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. (п.52 Правил противопожарного режима в РФ)	10
IX.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	11
X.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	12
XI.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	13
XII.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	



XIII.	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. (п.60 Правил противопожарного режима в РФ)	14
XIV.	Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). (п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ)	15
XV.	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. (п.412 Правил противопожарного режима в РФ)	16



Раздел VII. Переатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Дата переатки пожарных рукавов	Количество пожарных рукавов (при необходимости указать номера соответствующих пожарных кранов)	Отметка о проведении переатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объеме)	Переатка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего переатку
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	01.06.2021	9	Работы проведены полностью	Зам. дир. по АХЗ Сухомов Г. С.	<i>[Signature]</i>
2.	12.07.2021	9	Работы проведены полностью	Зам. дир. по АХЗ Ковалева	<i>[Signature]</i>
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 6», директор Киселева О.Н.

Передала заместитель директора по АХР и КБОП Юртайкина Е.В.

Приняла специалист ООО «Исток» Маргарита Николаевна тел.
89640387885 10ч 09 мин 20.08.2024г.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

20.08.2024г г. Прохладный

Просьба приехать, по вопросу установки и сигнала о срабатывании
автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны согласно
контракта №74 от 02.04.2024г.

Заместитель директора по АХР и КБОП Юртайкина Е.В.

