



**КУРЫТ ШЦЭНЫГЪЭ ШРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГҮЭХУЩАШЭ
«Гимназия № 6»**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»**

361045, г. Прохладный, ул. Ленина 76
Кабардино-Балкарская Республика

Тел.: (86631) 4-54-59
Эл. почта: proh.gim6@yandex.ru

Исх. № 367
от «12» мая 2025 г.

заместителю прокурора г.Прохладного
советнику юстиции А.А.Степанову

**Результаты рассмотрения Представления об устранении нарушений
требований законодательства об образовании и о пожарной безопасности**

На представление Прокуратуры № 9-26-2025/ предписания 657-25-20830003 от 25.04.2025 г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании и о пожарной безопасности сообщаем следующие результаты рассмотрения нарушений в ДО №11 МБОУ «Гимназия №6»:

- данное представление рассмотрено с участием помощника прокурора г.Прохладного Самохваловой Е.В.:

№	Указанные в Представлении нарушения	Принятые меры
1	Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч.1 ст.62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Составлена смета, написаны письма на имя Главы местной администрации г.Прохладный КБР.
2	В помещениях средней группы, расположенной на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020	Составлена смета, написаны письма на имя Главы местной администрации г.Прохладный КБР.
3	В помещениях подготовительной группы, расположенной на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного	Составлена смета, написаны письма на имя Главы местной администрации г.Прохладный КБР.

	пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020	...
4	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении, п.24 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Не допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении
5	Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г.№123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы паркет и керамическая плитка
6	Для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г.№123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использован паркет

За ненадлежащее исполнение руководителем возложенных на него трудовых обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в ДО №11, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г.Прохладного, применено дисциплинарное взыскание Кравченко Н.А., старшему воспитателю ДО №11 (Приказ №163-ОД от 06.05.2025 г.). Приказ прилагается.

Директор МБОУ «Гимназия №6»



О.Н.Киселева