



КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГУЭХУЩАПЭ
«Гимназие № 6»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»

361045, г. Прохладный, ул. Ленина 76
Кабардино-Балкарская Республика

Тел.: (86631) 4-54-59
Эл. почта: proh.gim6@yandex.ru

Исх. № 68

« 11 » марта 2025 г.

Заместителю прокурора г. Прохладного
Советнику юстиции А.А.Степанову

Результаты рассмотрения представления № 9-26-2025 №342 от 27.02.2025 прокуратуры г. Прохладного об устранении нарушений требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности в ДО №17 МБОУ «Гимназия №6».

На представление Прокуратуры г. Прохладного № 9-26-2025 №342 от 27.02.2025 об устранении нарушений требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности в ДО №17 МБОУ «Гимназия №6» сообщаем следующие результаты рассмотрения:

- данное представление рассмотрено с участием помощника прокурора г. Прохладного Самохваловой Е.В.:

№	Указанные в постановлении нарушения	Принятые меры
1	Нарушение п.54 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ » не представлена к проверке документация, подтверждающая проведение работ по ремонту , техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты.	На адрес электронной почты представителя Госпожнадзора была предоставлена документация, подтверждающая проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
2.	П.25 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ » для покрытия пола на путях эвакуации 2-го этажа здания, использованы материалы с неопределенной степенью горючести.	Письмо от 29.11.2024 № 912 о выделении денежных средств на приобретение линолеума в сумме 219 578 руб. и смета на замену линолеума на путях эвакуации здания представлена главе местной администрации г.о. Прохладный.

А.А.Степанов

3.	Ч.1 ст.62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории ДО отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.	Источник наружного противопожарного водоснабжения имеется менее чем за 100 м от ДО за стоматологической поликлиникой, имеется указатель на здании ДО. Письмо от 29.11.2024 № 912 о выделении денежных средств на установку пожарного водопровода в здании ДО на сумму 60370 руб. представлено главе местной администрации г.о. Прохладный.
4.	п.14 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ » не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях (лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов) приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Представлено письмо в администрацию г.о. Прохладный от 29.11.2024 № 912 о выделении денежных средств в сумме 79 597руб. на установку дополнительных приспособлений для самозакрывания на всех дверях эвакуационных выходов на путях эвакуации. Частично дополнительные приспособления для самозакрывания на дверях на путях эвакуации оплачены по договору № 12 от 21.02.2025. Будут установлены в ближайшее время.
5.	П.4.2.16 СП 1.13130.2020 при наличии двух эвакуационных выходов с помещений групп на втором этаже здания, расположение выходов е рассредоточено друг от друга согласно требованиям	Наличие эвакуационных выходов второго этажа не предусмотрено техническим паспортом нежилого строения Было направлено письмо главе администрации г.о. Прохладный от 23.04.2024 № 316 о выделении денежных средств в сумме 456 367руб.
6.	п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 не проводится уборка снега на территории ДО №17	На момент проверки дворник Смирнов И.В., инвалид 2 группы находился на больничном листе с 20.02.2025 по 04.03.2025 . Сотрудник, его замещающий выполнял обязанности дворника после отработки времени по своей основной должности во второй половине дня.

За ненадлежащее исполнение обязанностей, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой Прохладного, применено дисциплинарное взыскание к Зуевой М.В., заведующему хозяйством ДО №17 (Приказ № 127 от 10.03.2025 г.). Приказ прилагается.



Директор МБОУ «Гимназия №6»

О.Н. Киселева

исп. Савинов
Старший методист