



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО
ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Гагарина, 35, г. Прохладный, КБР, 361045

23.04.2025

№

9-26-2025/Прдп657



Директору МБОУ «Гимназия № 6»

Киселевой О.Н.

ул. Ленина 76, г. Прохладный, КБР,
361045

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства об образовании и о
пожарной безопасности

Прокуратурой города в рамках исполнения приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности в ДО № 11 МБОУ «Гимназия № 6».

В соответствии п.6 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Кроме того, согласно требованиям, ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с положениями ч.1, ч.6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,

МБОУ «Гимназия № 6»

Вход № 27

Прокуратура г. Прохладного (КБР)
№ 9-26-2025/Прдп657-25-20830003

административной, хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В нарушение перечисленных требований законодательства, проведенной проверкой в здании ДО № 11 МКОУ «Гимназия № 6», расположенном по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головки, № 122, установлено, что:

- ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения;

- статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 1.13130.2020В помещениях средней группы на второго этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход;

- статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 в помещениях подготовительной группы на второго этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход;

- п. 24 требований ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении;

- статья 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести;

- статья 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нарушают права обучающихся и работников образовательного учреждения на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.24 ФЗ «О прокуроре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению их впредь.
2. Устранить выявленные прокуратурой нарушения законодательств о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности.
3. Рассмотреть представление с обязательным участием представителя прокуратуры города Прохладного, заблаговременно известив прокурора города о времени и месте его рассмотрения.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.А. Степанов