

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по рассмотрению Представления прокуратуры города Прохладного от № 9-26-75/ предписания 980 от 29.05.2025 г. об устранении нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности» сообщаем следующие результаты рассмотрения нарушений в ДО №6, МБОУ «Гимназия №6»».

г. Прохладный 14.04.2025 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений требований федерального закона о пожарной безопасности

Присутствовали:

1. Помощник прокурора города – Самохвалова Е.В.;
2. Юртайкина Е.В. - заместитель директора по АХР и КБОП;
3. Фролова С.П. - специалист по кадрам;
4. Банцадзе Г.В. – старший воспитатель ДО №6;

Слушали: Помощника прокурора г.Прохладного Самохвалову Е.В., о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, отраженных в Представлении Прокуратуры города Прохладного № 9-26-75/ предписания 980.

2. В соответствии п.6 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательных организаций.

Кроме того, согласно требованиям, ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использование не по назначению.

В соответствии с положениями ч.1, ч.6 и ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

3. В нарушение перечисленных требований законодательства проверкой установлены нарушения в ДО №6 МБОУ «Гимназия №6»:

- приемно-контрольный прибор установки АПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищенного от не санкционированного доступа п.13.14.5 СП 5.13130.2020 «Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические»;

- в помещениях группы, на левом крыле второго этажа здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- в помещениях группы, на правом крыле второго этажа здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности шлейфа №10 п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

- не обеспечивает дублирование сигнала о срабатывании автоматической сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны в полном объеме, со всех помещений здания, ввиду отсутствия неисправности системы АПС ч.7 ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г.№123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1) в частности водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.48 требований ПП РФ от 16.09.2020 №14 79 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п.6 требований НПБ 151-2000;

- не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1) в частности водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.48 требований ПП РФ от 16.09.2020 №14 79 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п.6 требований НПБ 151-2000;

4. Указанные нарушения имеют место быть. Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц, нарушают права обучающихся и работников дошкольных отделений №6, МБОУ «Гимназия №6» на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

5. За ненадлежащее исполнение обязанностей, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г.Прохладного, применить дисциплинарное взыскание к старшему воспитателю ДО №6 – Банцадзе Г.В.

6. На данный момент проведены следующие мероприятия:
в дошкольном отделении №6 МБОУ «Гимназия №6»:

- составлены сметы, написано письмо на имя Главы местной администрации г. Прохладный КБР. (копия прилагается);

- сделан запрос в фирму «Исток», ожидается получение лицензии и будет заключен контракт на проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного

водоснабжения (пожарный кран №1, пожарный кран №2) в частности водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- заключен контракт №1 АПС от 28.02.2025 г. на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом (копия контракта прилагается). Проверка оборудования проводится ежемесячно;
- рядом с АПС круглосуточно находится дежурный персонал.

Присутствовали:

_____ Самохвалова Е.В.

_____ Юртайкина Е.В.

_____ Фролова С.П.

_____ Банцадзе Г.В.