

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по рассмотрению Представления прокуратуры города Прохладного от № 9-26-2025/ предписания 548-25-20830003 от 31.03.2025 г. об устранении нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности» сообщаем следующие результаты рассмотрения нарушений в ДО №6, №11 МБОУ «Гимназия №6».

г. Прохладный 14.04.2025 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений требований федерального закона о пожарной безопасности

Присутствовали:

1. Помощник прокурора города – Самохвалова Е.В.;
2. Юртайкина Е.В. - заместитель директора по АХР и КБОП;
3. Фролова С.П. - специалист по кадрам;
4. Банцадзе Г.В. – старший воспитатель ДО №6;
5. Кравченко Н.А. – старший воспитатель ДО №11.

Слушали: Помощника прокурора г. Прохладного Самохвалову Е.В., о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, отраженных в Представлении Прокуратуры города Прохладного № 9-26-2025/ предписания 548-25-20830003.

2. В соответствии п.6 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательных организаций.

Согласно требованиям ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использование не по назначению.

В соответствии с положениями ч.1, ч.6 и ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

3. В нарушение перечисленных требований законодательства проверкой установлены нарушения в ДО №6 МБОУ «Гимназия №6»:

- в помещениях группы, на левом крыле второго этажа здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;
 - в помещениях группы, на правом крыле второго этажа здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;
 - для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1) в частности водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.48 требований ПП РФ от 16.09.2020 №14 79 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п.6 требований НПБ 151-2000;
 - не обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п.30 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»;
 - не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
 - не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты, п.54 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». Заключен контракт №1 АПС от 28.02.2025 г. на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом (копия контракта прилагается).
- в ДО №11 МБОУ «Гимназия №6» установлены нарушения:**
- здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч.1 ст.62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
 - в помещениях средней группы, расположенной на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;
 - в помещениях подготовительной группы, расположенной на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008

г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении, п.24 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- не обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п.30 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима».

4. Указанные нарушения имеют место быть. Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц, нарушают права обучающихся и работников дошкольных отделений №6, №11 МБОУ «Гимназия №6» на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

5. За ненадлежащее исполнение обязанностей, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г.Прохладного, применить дисциплинарное взыскание к старшему воспитателю ДО №6 – Банцадзе Г.В., старшему воспитателю ДО №11 – Кравченко Н.А.

6. На данный момент проведены следующие мероприятия:

в дошкольном отделении №6 МБОУ «Гимназия №6»:

- составлены сметы, написано письмо на имя Главы местной администрации г.Прохладный КБР. (копия прилагается);

- проведена проверка источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1, №2). Акт от 05.11.2024 года (копия Акта прилагается);

- приобретены: ручной фонарь (из расчета 1 на дежурного) и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (из расчета 1 на дежурного);

- проведена проверка состояния огнезащитной обработки (копия Акта прилагается);

- заключен контракт №1 АПС от 28.02.2025 г. на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом (копия контракта прилагается). Проверка оборудования проводится ежемесячно.

В дошкольном отделении №11 МБОУ «Гимназия №6»:

- составлены сметы, написано письмо на имя Главы местной администрации г.Прохладный КБР (копия прилагается);


- не допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении;
- для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания ДО №11 использованы паркет и керамическая плитка;
- для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания ДО №11 использован паркет;
- произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБОУ «Гимназия №6» ДО №11 ООО ПБ «Исток». Акт от 02.04.2024 г. Копия акта прилагается;
- в наличии исправный ручной электрический фонарь.


Присутствовали:

 Самохвалова Е.В.

 Юртайкина Е.В.

 Фролова С.П.

 Банцадзе Г.В.

 Кравченко Н.А.